



Beton: C20/25 B(25)
Stal: BSt500

- 2,02m - poziom posadowienia fundamentów mierzony od poziomu ±0,00 posadzki w budynku

Uwagi ogólne:

- Przed przystąpieniem do robót sprawdzić w pozostałych projektach branżowych roboty związane.
- Wszelkie zmiany, które wykonawca zdecyduje się wprowadzić, również te które służą jedynie zmianie technologii, powinny być przedstawione nadzorowi autorskiemu.
- Wymiary przyjęte w projekcie należy sprawdzić i korygować z natury.
- Otworowanie wykonać w koordynacji z projektami branżowymi (otworami wydanymi na rys. branż architektonicznej, elektrycznej i sanitarnej).
- W przypadku stwierdzenia w podłożu pod projektowanymi fundamentami gruntu niebudowanego należy go usunąć i zastąpić chudym betonem lub piaskiem stabilizowanym cementem.
- W przypadku występowania wody gruntowej powyżej poziomu posadowienia fundamentów, należy wykonać odwodnienie na czas prowadzenia robót ziemnych i fundamentowych.
- Wykopy wykonywane sprzętem mechanicznym należy zakończyć zgodnie z projektem, pozostałą część wykopu wykonać ręcznie.
- Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi standardami, normami i zaleceniami wykonawcy.

Uwagi:

- Otulina zbrojenia głównego fundamentów górna i dolna 50mm.
- Chudy beton klasy C8/10 (B10) gr. 10cm.
- W jednym przekroju łączyć max 50% prętów. Wzajemne przesunięcia sąsiednich łączonych prętów 55cm.
- Zakłady w prętach nieoznaczone wykonać na:
#6-24cm; #8-32 cm; #10-40cm; #12-48cm; #16-64cm
- Kształty prętów nie przedstawione w opracowaniu, zamówić w wytwórni po przygotowaniu i ustaleniu na podstawie niniejszych rysunków ich geometrii

A	29.07.2016	Opracowanie podstawowe	MG/AŻ	AKMK
Wydanie	Data	Opis	Sprawdzający	Projektant

Investor (Zamawiający):
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
09-200 Sierpc, ul. Narutowicza 64

Biuro projektów:
Biuro Projektów /Design Office/Ingeniurburo
EMGIEprojekt Sp. z o.o.
25-415 Kielce, ul. Górna 20
tel: 41-343-27-00; fax: 41-344-19-91; e-mail: biuro@emgieprojekt.pl

Inwestycja:
REMONT, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA CELE ADMINISTRACYJNE I WYSTAWIENNICZE BUDYNKÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD MUZEUM MAŁEGO MIASTA W BIEŻUNIU
ODDZIAŁ MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU
BUDYNEK NR 1 - DOM POETY
09-320 Bieżuń, ul. Zamkowa 4, dz. nr ewid. 1065/8 obręb Bieżuń

Tytuł rysunku: RZUT FUNDAMENTÓW				Stadium: PROJEKT BUDOWLANY	
Funkcja:	Imię i nazwisko:	Nr upr.:	Podpis:	Branża: BUDOWLANA	
Projektant:	mgr inż. arch. Anna Krzyżak (spec. architektoniczna)	SW-8/2003 SW-0123	<i>[Signature]</i>	Nr umowy: DZAI 281/03/16	
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Mieczysław Gębski (spec. architektoniczna)	1844/61	<i>[Signature]</i>	Data: LIPIEC 2016	
Projektant:	mgr inż. Marcin Kobryn (spec. konstrukcyjna)	SWK/0013/OWOK/06	<i>[Signature]</i>	Skala: 1:50	
Sprawdzający:	mgr inż. Andrzej Zaboklicki (spec. konstrukcyjna)	KI-96/94	<i>[Signature]</i>	Format rysunku: 297x670	
Asyst. projekt.:	mgr inż. Małgorzata Sańpruch		<i>[Signature]</i>	Rysunek Nr: MMM-PB-B1-AK-11	
Asyst. projekt.:	mgr inż. Ewa Ołubiec		<i>[Signature]</i>	Wydanie: 1088	

Niniejsza dokumentacja ani żadna jej część nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich: Biura Projektów EMGIEprojekt Sp. z o.o.