

## **ZAŁĄCZNIK NR 7**

**OPINIA RZECZOZNAWCY DS. ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH  
DO BRAKU WYMOGU UZGODNIENIA PRZEDMIOTOWEGO OPRACOWANIA  
PROJEKTOWEGO**

**STAROSTWO POWIATOWE**  
w Żuryminie  
Plac Józefa Piłsudskiego 4  
09-300 Żurymin, woj. mazowieckie  
tel. /23/ 657 35 35

## OPINIA RZECZOZNAWCY DS. ZABEZPIECZEŃ PRZECIWOŻAROWYCH CO DO BRAKU WYMOGU UZGODNIENIA PRZEDMIOTOWEGO OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO

Zgodnie z zapisami § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.2015.2117), obiektami budowlanymi istotnymi ze względu na konieczność zapewnienia ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, których projekty budowlane wymagają uzgodnienia są:

- 1) budynek zawierający strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V;
- 2) budynek należący do grupy wysokości średniowysokie, wysokie lub wysokościowe, zawierający strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III lub ZL IV;
- 3) budynek niski zawierający strefę pożarową o powierzchni przekraczającej 1000 m<sup>2</sup>, zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, obejmującą kondygnację nadziemną inną niż pierwsza;
- 4) obiekt budowlany inny niż budynek, przeznaczony do użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w którym przewiduje się możliwość jednoczesnego przebywania w strefie pożarowej ponad 50 osób na powierzchni do 2000 m<sup>2</sup>;
- 5) obiekt budowlany zawierający strefę pożarową PM, wolno stojące urządzenie technologiczne lub zbiornik poza budynkami, silos, oraz plac składowy albo wiata, jeżeli zachodzi co najmniej jeden z następujących warunków:
  - a) strefa pożarowa PM ma powierzchnię przekraczającą 5000 m<sup>2</sup>,
  - b) strefa pożarowa PM ma powierzchnię przekraczającą 1000 m<sup>2</sup> i gęstość obciążenia ogniowego przekraczającą 500 MJ/m<sup>2</sup>,
  - c) powierzchnia wewnętrzna obiektu budowlanego przekracza 2000 m<sup>2</sup> i gęstość obciążenia ogniowego przekracza 500 MJ/m<sup>2</sup>,
  - d) występuje zagrożenie wybuchem;
- 6) garaż wielokondygnacyjny, garaż zamknięty jednokondygnacyjny wymagający zastosowania samoczynnego urządzenia oddymiającego lub stałego samoczynnego urządzenia gaśniczego wodnego oraz garaż ze stanowiskami postojowymi wielopoziomowymi o więcej niż 10 stanowiskach postojowych;
- 7) obiekt budowlany objęty obowiązkiem stosowania systemu sygnalizacji pożarowej, stałych urządzeń gaśniczych lub dźwiękowego systemu ostrzegawczego, na podstawie przepisów w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;
- 8) stanowisko postojowe dla pojazdu przewożącego towary niebezpieczne oraz parking, na który jest usuwany pojazd przewożący towary niebezpieczne;
- 9) sieć wodociągowa przeciwpożarowa z hydrantami zewnętrznymi przeciwpożarowymi, przeciwpożarowy zbiornik wodny oraz stanowisko czerpania wody do celów przeciwpożarowych;

STAROSTWO POWIATOWE  
w Żuraminie  
Plac Józefa Piłsudskiego 4  
09-300 Żurawno, woj. mazowieckie  
tel. 123 123 123, fax 123 123 123

10) tunel o długości ponad 100 m;


11) obiekt jądrowy, o którym mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 1512 oraz z 2015 r. poz. 1505 i 1893).

Ponieważ projektowany Budynek Nr 1 Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu jest budynkiem niskim, posiadającym strefę pożarową zakwalifikowaną do klasy zagrożenia ludzi ZL III, której powierzchnia nie przekracza 1000 m<sup>2</sup>, a jednocześnie nie jest on przeznaczony do jednoczesnego przebywania w obrębie tej strefy ponad 50 osób, w świetle powyższych zapisów, jego projekt budowlany nie podlega wymogowi uzgodnienia ze strony rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Jednocześnie treść w/w rozporządzenia nie daje podstaw prawnych do uzgodnienia przedmiotowego projektu budowlanego na żądanie Właściciela obiektu.

RZECZOWNICWA DO SPRAW ZAPBEZPIECZEŃ  
PRZECIWPOŻAROWYCH

inż. Stanisław Karcz  
Nr dop. 101/93

.....  


# CZĘŚĆ GRAFICZNA OPRACOWANIA

**STAROSTWO POWIATOWE**  
w Żurominie  
Plac Józefa Sułkiewicza 4  
09-300 Żuromin, woj. mazowieckie  
tel. /23/ 657 47 00, fax /23/ 657 35 35  
/B/