



Legenda - oświetlenie

- (Z1) - istn. żyrandol Z1 wg. załącznika 10xLED 4W, Classic (Edison), E14, 400lm, 2700K
- (Z2) - istn. żyrandol Z2 wg. załącznika 6xLED 4W, Classic (Edison), E14, 400lm, 2700K
- (Z3) - istn. żyrandol Z3 wg. załącznika 6xLED 4W, Classic (Edison), E14, 400lm, 2700K
- (K4) - istn. kinkiet K4 wg. załącznika 2xLED 4W, Classic (Edison), E14, 400lm, 2700K
- (NK) - proj. kinkiet NK1 wg. załącznika 2xLED 4W, Classic (Edison), E14, 400lm, 2700K
- (NZ1) - proj. żyrandol NZ1 wg. załącznika 6xLED 4W, Classic (Edison), E14, 400lm, 2700K
- (K) - kinkiet zewnętrzny K wg. załącznika 1xLED 10W, 800lm, 4000K, E27
- E03 OPRAWA Aw AXNO 3W/SE/1h
- E4 OPRAWA AWARYJNA EXIT ETE/1W/E/SE/1h
- E3 OPRAWA AWARYJNA EXIT ETE/3W/E/SA/1h Z TERMOSTATEM HTR-25
- - łącznik p/t (n/t) jednobiegunowy
- - łącznik p/t (n/t) świecznikowy
- - łącznik p/t (n/t) schodowy
- - łącznik p/t (n/t) krzyżowy

UWAGI I ZALECENIA:

- Na parterze w ścianach instalację wykonać przewodami YDYzo układanymi p/t
- Łączniki w ścianach parteru instalować na wysokości 1,1-1,4m p/t
- Na suficie parteru i konstrukcji poddasza instalację układać w rurach RS PCV kolor RS dostosować do koloru sufitu i stropu
- Łączniki na poddaszu instalować na wysokości 1,1-1,4m stosować tylko n/t dojsia w RS PCV, kolor jak wyżej
- Stosować tylko przewody w izolacji 450/750V
- Oprawy dekoracyjne przed zabudową zatwierdzić u Architekta

TRP - tablica rozdzielcza budynku zasilana z istn. przyłącza i układu pom., montaż n/t, min. 3x24 moduły, drzwi pełne, zamykane na zamek Kolor tablicy dostosować do koloru ściany

A	12.10.2016	Opracowanie podstawowe	PK
Wydanie	Data	Opis	Projektant

Investor (Zamawiający): **Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu**
09-200 Sierpc, ul. Narutowicza 64

Biuro Projektów: **EMGIEprojekt Sp. z o.o.**
Biuro Projektów /Design Office/Ingenieurbüro
25-415 Kielce, ul. Górna 20
tel: 41-343-27-00; fax: 41-344-19-91; e-mail: biuro@emgieprojekt.pl

Investycja: **REMONT, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA CELE ADMINISTRACYJNE I WYSTAWIENNICZE BUDYNKÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD MUZEUM MAŁEGO MIASTA W BIEŻUNIU ODDZIAŁ MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU BUDYNEK NR 1 - DOM POETY**
09-320 Biezuń, ul. Zamkowa 4, dz. nr ewid. 1065/8 obręb Biezuń

Tytuł rysunku: RZUT PARTERU-oświetlenie				Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY	
Funkcja:	Imię i nazwisko:	Nr upr.:	Podpis:	Branża: ELEKTRYCZNA	
Projektant:	mgr inż. Piotr Kuchniak (spec. elektryczna)	SWK/0145 /POE/04		Nr umowy: DzAI 281/03/16	
Sprawdzający:				Data: PAŹDZIERNIK 2016	
Projektant:				Skala: 1:50	
Sprawdzający:				Format rysunku: 297x700	
Asyst. projekt.:	inż. Rafał Pióro			Rysunek Nr: MMM-PW-B1-IE-03	Wydanie: A
Asyst. projekt.:	mgr inż. Artur Sańpruch				

Uwaga: Niniejsza dokumentacja ani żadna jej część nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich: Biura Projektów EMGIEprojekt Sp. z o.o.